

Nachweis

Türdrücker und Türkäufe gemäß EN 1906 : 2012



Prüfbericht

Nr. 14-000689-PR01

(PB-G03-03-de-02)

Auftraggeber MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
Laufenstr. 172
4245 Kleinlützel
Schweiz

Produkt Türdrücker

Bezeichnung PurLine Sicherheitsgarnitur

Leistungsrelevante Produktdetails Material Drücker: **Edelstahl**,
Lagerung: **Drehbar-Fest**,
Drückervierkant: **9 mm**, Material Drückervierkant: **Stahl verzinkt**

Montage Gemäß der Montageanleitung des Beschlagsherstellers.

Besonderheiten

Grundlagen

EN 1906 : 2012

Prüfnormen:

EN 1906 : 2012

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Ersetzt Prüfbericht Nr. 14-000689-PR01 (PB-G03-03-de-01) vom 30.11.2015

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Türdrückern und Türkäufen EN 1906 : 2012.

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012

Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchschutz	Ausführungsart
4	7	-/-	C1	0	4	0	U
Drückervierkant: 9 mm, Material: Stahl verzinkt, Lagerung: Drehbar-Fest							

ift Rosenheim

04.12.2015

Florian Luge
Produktionsingenieur
Bauteile

Thorsten Kast, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange bis das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 13 Seiten.